

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2314/2015**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa
typ GP-1z BC/MP**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3193/2015 z dnia 12.02.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20141537/OG 17 z dnia 27.01.2015 r. przeprowadzonych w laboratorium MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Niemcy
3. Rys. Nr GP1-110 z dnia 30.09.2014 r.
4. Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2642/2012 dotyczący proszku gaśniczego RENEX BC PLUS -ważny do 05.03.2017 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2314/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa: od **20.02.2015 r.** do **19.02.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 20 lutego 2015 r.

Strona 1/ Stron 2

