

okazy.
as
TTT

wo



**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Im. Józefa Tuliszkowskiego**

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

tel./fax +(48 22) 789 31 48
tel. (48 22) 789 31 16 - 19
fax 82 57 37

Katowickie Zakłady
Wyrobow Metalowych
SIEMIENOWICE ŚL.

Wpłynęło **01 WRZ 1999**
L.dz. **2476**

Józefów, dnia 1999.08.23
Nr DC/702/AGM 199

Dotyczy: urządzeń gaśniczych proszkowych i ściegowych

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 1999.08.16 uprzejmie informujemy, że urządzenia gaśnicze służące do miejscowego zabezpieczenia szaf sterowniczych, szaf z serwerami, tablic rozdzielczych, itp. nie muszą posiadać certyfikatu zgodności wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

Obowiązkowi certyfikacji podlegają natomiast stałe urządzenia gaśnicze spełniające postanowienia § 3 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 r. Nr 102, poz. 507) i zainstalowane w obiektach określonych w § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia.

Do wiadomości:
BT

Z. poważaniem

Z-ca DYREKTORA
d/s TECHNICZNEJ

łpt. mgr inż. Tomasz Sobiera