

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIОCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 28-03-2017

Treść pytania:

1. Prosimy o informację czy budynek wymiennikowni znajdujący się w północno wschodnim narożniku działki nr 6883/3 (teren etapu A) należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia opisany jest w pkt. 5.1 poz. 1-26 zapytania ofertowego.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dostarczenie projektu konstrukcyjno – architektonicznego budynku wymiennikowni, znajdującego się w północno wschodnim narożniku działki 6883/3.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa stanowiąca– Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

3. Prosimy o uzupełnienie projektu o projekt sieci gazowych. Brak jest przekrojów, profili, średnic rurociągów itp.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa stanowiąca– Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

4. Prosimy o czytelne zaznaczenie w jaki sposób należy doprowadzić gaz do budynku Etap B.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa stanowiąca– Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie WWW.ogniochron.eu/221-kredyt-na-innowacje-technologiczne.

Data odpowiedzi: 29-03-2017

mgr Grzegorz Tomiak
Prezes Zarządu

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070809988
KRS 0000031681

Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIОCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 28-03-2017

Treść pytania:

1. Proszę o potwierdzenie nośności posadzki. Proszę doprecyzować co będzie stało na posadzkach ponieważ takie obciążenia raczej nie występują.... Proszę spojrzeć w projekcie jest suwnica 15T a obciążenie 30T Fizycznie nawet nie będzie miało to jak wjechać...

Odpowiedź:


Obciążenia posadzek wynoszą 30t/m² – płyta gr. 25 cm i 20 t/m² – płyta gr. 15 cm.

Data odpowiedzi: 29-03-2017

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 0000084681

mgr Grzegorz Tomiak

Prezes Zarządu



Odpowiedź na pytania Oferentów dot. zapytania ofertowego na budowę hali produkcyjno-magazynowej – BUDYNEK B wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną - numer postępowania OGN/PO/03/2017 – inwestor KZWM OGNIОCHRON S.A..

Data pytania Oferenta (mail Oferenta): 28-03-2017

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłożenie referencji potwierdzających spełnienie wymogu Zapytania Ofertowego (Załącznik nr. 3) **udostępnionych przez Spółkę Matkę naszej Firmie, będącej Spółką Zależną Grupy Kapitałowej**. W tym celu prosimy o potwierdzenie, że Spółka Matka może złożyć oświadczenie, w którym udostępnia swoją wiedzę i doświadczenie (referencje) naszej Spółce. Taka praktyka ma zastosowanie również np. w postępowaniach przetargowych w ramach ustawy PZP.

Odpowiedź:

Wykaz robót określonych w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego Nr OGN / PO / 03 / 2017 winien złożyć przedsiębiorca składający ofertę. Natomiast nie ma przeszkód by listy referencyjne potwierdzające wykonanie robót złożyła spółka matka czy inna spółka z grupy kapitałowej.

Data odpowiedzi: 29-03-2017

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83a Tel. (33) 875-10-70 29
34-120 Andrychów Fax (33) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 000084681

mgr Grzegorz Tomiak

Prezes Zarządu