



Wzór znaku **CE 0062** wg dyrektywy 2014/68/UE art.18

Wysokość znaków 5mm.

Głębokość znaków 0.11 - 0.2mm



znak jednostki certyfikującej -

CE 0062 PT27bar

max. ciśnienie pracy -

PS17,2bar TS-30/60 °C

objętość zbiornika -

V X.XXL XX/XX-XX

-znak wytwórcy

-ciśnienie próbne

-zakres temperatur pracy

-rok produkcji/miesiąc-nr partii

Krążek wyjściowy $\phi 265 \times 2,5$

Rysunek wykonany w systemie SolidWorks Nie wprowadzać zmian ręcznie na oryginale Własność KZWM OGNIОCHRON. Rysunek nie może być powielany i udostępniany osobom trzecim bez uprzedniej zgody KZWM OGNIОCHRON Wszelkie prawa zastrzeżone		Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1-сK		Dotyczy: GP9-41-00	
	Konstr.	Imię i Nazwisko K. Strzeżoń	Podpis	Data 22.08.17	Materiał: DC03; DC04
	Spraw.	Cz.Pabian		22.08.17	
	Zatw.	P. Rokowski		22.08.17	Zast. rys.
Podziałka 1:5	Nazwa: Denko			Nr rys. GP9-41-06	