

Oficjalne stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w sprawie sposobu postępowania z gaśnicami przenośnymi ze środkiem gaśniczym na dwutlenek węgla typu GS-5x, GS-2x i urządzeń GSE-2x - w formie pytań i odpowiedzi.

- 1 Czy eksploatacja gaśnic śniegowych typu GS-2x B, GS-5x B i urządzeń gaśniczych typu GSE-2x jest możliwa tylko po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację?**

Zbiorniki gaśnic na CO₂ – jak wynika z wykazu na Państwa stronie internetowej - stanowiące wyposażenie gaśnic typu GS-2x B, GS-5x B i urządzeń gaśniczych typu GSE-2x, oznakowanych znakiem CE, są zbiornikami objętymi dozorem pełnym zgodnie z pozycją l.p. 92 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68). Urządzenia objęte dozorem pełnym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1622). Zatem zbiorniki gaśnic na CO₂, które dotychczas nie były zgłaszane do UDT w celu objęcia dozorem, będą mogły być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację.
- 2 Czy naszym klientom wolno eksploatować gaśnice i urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla z deklaracją UDT wydaną na producenta gaśnic, czyli firmę OGNIОCHRON?**

Decyzja zezwalająca na eksploatację zasadniczo wydawana jest na eksploatującego, tj. podmiot odpowiedzialny za stan techniczny oraz warunki eksploatacji. Nawiązując do prowadzonych rozmów i wstępnych ustaleń potwierdzamy, że istnieje możliwość wystawienia przez Oddział/Biuro UDT zbiorczych decyzji zezwalających na eksploatację partii zgłaszanych gaśnic na CO₂, wyprodukowanych w danym roku, w których stroną, tj. eksploatującym będzie wskazany OGNIОCHRON.
- 3 Czy w szczególnych przypadkach, gdy klient będzie wymagał decyzji na siebie istnieje bezpłatna możliwość przeniesienia decyzji na jego dane, oczywiście po spełnieniu wymogów formalnych?**

W przypadku, gdy nastąpi zmiana eksploatującego na inny podmiot niż wskazany w decyzji OGNIОCHRON, wówczas mogą mieć zastosowanie przepisy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorcze technicznym, o ile spełnione będą wszystkie warunki określone w tym przepisie. UDT w takiej sytuacji nie pobiera opłat.
- 4 Jak należy postępować z w/w gaśnicami i urządzeniami będących już w eksploatacji, dla których nie było wydanej decyzji zezwalającej na eksploatację?**

Zbiorniki gaśnic na CO₂ będące w eksploatacji, które dotychczas nigdy nie zostały zgłoszone do UDT, podlegają obowiązkowi zgłoszenia w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację, jak wskazano w pkt. 1. W odniesieniu do takich gaśnic, przepisy ww. ustawy i rozporządzenia nie przewidują możliwości ich eksploatacji bez badań wykonanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i bez decyzji zezwalającej na eksploatację.
- 5 Dla gaśnic i urządzeń, dla których zostały już wykonane badania okresowe i są znakowane cechą inspektora UDT można przyjąć, iż są formalnie dopuszczone do eksploatacji nie wymagają dodatkowych decyzji?**

Zbiorniki gaśnic na CO₂, które zostały zbadane przez inspektora UDT z wynikiem pozytywnym przed wejściem w życie w/w rozporządzenia i zostały przez niego oznakowane, są formalnie dopuszczone do eksploatacji do daty najbliższego badania okresowego wskazanego na tym oznakowaniu.

Dokument powstał na podstawie pism:

- z pytaniami OGNIОCHRON z 15 września 2023 r.

- z odpowiedziami Urzędu Dozoru Technicznego z 13 października 2023 r.