



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1689/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszковского - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa
typ GP-2z ABC**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2435/2013 z dnia 18.06.2013 r .
2. Sprawozdanie z badań nr 3110/BC/08 z dnia 17.03.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC oraz nr 3825/BC/08 z dnia 17.03.2008 wykonanych w Zakładzie - Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys. Nr GP2-020-00 z dnia 15.10.2008 r.
4. Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2692/2012 z dnia 25.09.2012 r. - proszek gaśniczy FUREX ABC 40.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1689/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres ważności świadectwa: od **21.07.2013 r.** do **20.07.2018 r.**

DYREKTOR/CNBOP-PIB

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 1 lipca 2013 r.

