CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
S.A. w BYTOMIU

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 ; tel. (032) 2822525, fax. (032) 2822681
e-mail : info@csrg.bytom.pl

Zespół Atestacyjny Nr 2

OPINIA TECHNICZNA Nr 08/2025/A

Zlecenie nr	
Nazwa Zleceniodawcy	Ogniochron S.A.
Adres Zleceniodawcy	ul. Przemysłowa 42 , 34-120 Andrychów
Producent	Ogniochron S.A.
Adres Producenta	ul. Przemysłowa 42 , 34-120 Andrychów
Identyfikacja obiektu badań	**Gaśnica proszkowa typ GP – 4x ABC/MP**
Data zlecenia\dostarczenia próbki	25.11.2025 r.
Data przeprowadzenia badań	27.11.2025 r.
Zakres badania	Ocena urządzenia pod względem przydatności, w zakresie poprawności działania, zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

W y n i k i b a d a n i a

Spis treści :	Tytuł	Ilość stron
	Opinia Techniczna nr 08/2025 (aktualizacja) o przydatności urządzenia do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych	2
Uwagi	Uzyskane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionego obiektu badań. Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości.	
	Łączna ilość stron: 2	
Rozdzielnik		

Opracował	Zatwierdził
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Kierownik Pogotowia mgr inż. Leszek Florczyk Imię i Nazwisko Podpis	Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Dyrektor Techniczny Zastępca Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego Grzegorz Włosiński Imię i Nazwisko Podpis
Data : 01.12.2025 r. Dzień – Miesiąc – Rok	Uwagi: Aktualizacja opinii 4/2022

Nr egzemplarza : I

1 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gaśnica proszkowa GP- 4x ABC/MP napełniona proszkiem gaśniczym FUREX S ABC służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, oraz gazów. Działanie gaśnicze proszku polega na katalizie ujemnej płomienia /inhibitacji procesu palenia.

1.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania	pożary grupy A,B i C
Masa całkowita	~ 6,8 kg
Objętość środka gaśniczego	4 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX S ABC
Gaz napędzający	azot N_2
Ciśnienie robocze	15 bar
Czas działania	min 15 s
Minimalna skuteczność gaśnicza	27A, 144B,
Zakres temperatury działania	od - 30 do +60 ^{0}C

1.3. Dokumentacja :
- PN – EN 3 - 7 + A1 :2008 Gaśnice przenośne – cześć 7: Charakterystyki, wymagania, eksploatacja i metody badań.
- Świadectwo Dopuszczenia Nr 5909/2025 Gaśnica proszkowa GP-4x ABC/MP. CNBOP Józefów, 27 listopada 2025 r.
- Sprawozdanie z Badań Nr 492/BU/25 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej „Gaśnica przenośna proszkowa typ GP- 4x ABC/MP, z 4 kg proszku gaśniczego FUREX S ABC" Józefów 6 listopada 2025 r.
- Atest nr F.FT.60114.046.2024, Proszek gaśniczy FUREX S ABC. Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego. Warszawa 12.08.2024 r.

2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ .

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 1.3

3 . TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 1.3 **pozytywnie opiniuję stosowanie** gaśnicy proszkowej typ GP- 4x ABC/MP w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Mail z dnia 25.11.2025 r. z pismem od Ogniochron S.A. z prośbą o wydanie aktualizacji opinii technicznej do stosowania sprzętu gaśniczego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.