

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3173/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób:	KZWM Ogniochron S.A. ul. Krakowska 83c 34-120 Andrychów
produkowany przez:	Gaśnica proszkowa typ GP-12z ABC KZWM Ogniochron S.A. ul. Krakowska 83c 34-120 Andrychów
w zakładzie produkcyjnym:	KZWM Ogniochron S.A. ul. Przemysłowa 44 34-120 Andrychów
spełnia wymagania:	PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4373/2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz wniosek o zmianę zakresu dopuszczenia numer 5322/2019 z dnia 10.07.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3449/BC/07 z dnia 06.07.2007 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC, sprawozdanie z badań nr 6035/BC/12 z dnia 07.01.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC, sprawozdanie z badań nr 739/BU/18 z dnia 23.03.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3173/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od 09.03.2021 r.

do 02.04.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 9 marca 2021 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3173/2018 z dnia 20.09.2019 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3173/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-12z ABC

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 20 kg
Masa środka gaśniczego	12 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX ABC STANDARD
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	dwutlenek węgla CO ₂
Masa czynnika roboczego	210 g
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -20°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 43 A i 183 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 9 marca 2021 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3173/2018 z dnia 20.09.2019 r.