

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4912/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów**

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica pianowa typ GPN-6z AB

produkowany przez:

**OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów**

w zakładzie
produkcyjnym:

**OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 44
34-120 Andrychów**

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6844/2023 z dnia 01.03.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1943/BM-3/04 z dnia 05.11.2004 r. wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP, sprawozdanie z badań nr 2851/BT/06 z dnia 31.05.2006 r. wykonanych w Zakład-laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpowarowych i Środków Gaśniczych BT CNBOP, sprawozdanie z badań nr 6035/BC/12 z dnia 07.01.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 736/BU/18 z dnia 20.03.2018 r., sprawozdanie z badań nr 678/BU/20 z dnia 30.11.2020 r., sprawozdanie z badań nr 511/BU/20 z dnia 05.03.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr EWN/22/E/18-1 z dnia 23.02.2018 r. wykonanych w Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4912/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa: od 03.04.2023 r. do 02.04.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 kwietnia 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4912/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica pianowa typ GPN-6z AB

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i B
Masa całkowita	~ 10 kg
Ilość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór środka Sthamex AFFF 3% lub roztwór środka FUREX AFFF KARTUSCHE 1,5%
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	dwutlenek węgla CO ₂
Masa czynnika roboczego	35 g
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 21 A (13 A) i 144 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 kwietnia 2023 r.