

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4589/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpózarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica wodna typ GWM-6x AF/MP

produkowany przez:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 44
34-120 ANDRYCHÓW

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6386/2021 z dnia 05.01.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20200466/OG 51 z dnia 26.08.2020 r., nr 20160925/OG 27 z dnia 08.09.2016 r., nr 20201384/OG 59 z dnia 14.09.2021 r. wykonanych w MPA Dresden, nr 728/BU/20 z dnia 07.01.2021 r., nr 70/BU/22 z dnia 28.02.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4589/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od **03.03.2022 r.**

do **02.03.2027 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia 3. marca 2022 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 4589/2022****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Gaśnica wodna typ GWM-6x AF/MP**

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i F
Masa całkowita	~ 9,5 kg
Ilość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	woda demineralizowana
Czas działania	min. 9 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	Od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 13 A i 40 F

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia 13 marca 2022 r.

