

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Der Feuerlöscher wurde zum Schutz von Lagerhallen für brennbare Gase, Farben, Lacke und andere brennbare Flüssigkeiten, Industriehallen, Kraft- und Chemiewerken und unterirdischen Bergbauabbaustätten bestimmt.



Grundlegende Merkmale

- Einfacher und ergonomischer Einsatz.
- Schnelles und effektives Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschprozesses.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	55A 233B C (LE 15)
Löschmittelmenge	9 kg
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~14 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	588 mm
Behälterdurchmesser (B)	185 mm



Pulver-Feuerlöscher

GP-9x ABC/MP



ogniochron

FEUERLÖSCHER
9 kg LÖSCHPULVER ABC
55 A 233 B C

- 1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.
- 2 DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.



VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN
NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN

GS
LÖSCHER MINDESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINRICHTBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN.
NUR SOLCHE LÖSCH- TREIBMITTEL UND ERKATTEILE VERWENDEN,
DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN.

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!

EN 3-7
LÖSCHMITTEL: 9 kg FIREX S ABC
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / +20 °C
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30 °C / +60 °C

MPA Dresden
ZERTIFIKAT SP 184/15 LAUT DIN EN 3-7
TYP: GP-9x ABC/MP

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr: 2022 2023 2024 2025 2026 2027