

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Entwurf zum Schutz von Gemeinschaftsgebäuden, Büroräumen, Produktionsanlagen, Lagern für brennbare Flüssigkeiten, Flughäfen.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	21A (LE 6)
Löschmittelmenge	9 l
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 9 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	+5 °C / +60 °C
Gesamtgewicht	~14 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	588 mm
Behälterdurchmesser (B)	185 mm



Wasser-Feuerlöscher GW-9x A/MP



ogniochron
FEUERLÖSCHER
9 LITER WASSER ENTMINERALISIERT
21 A

1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.
2 DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.

**VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN
NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN**

LÖSCHER: MINDESTENS ALLE 3 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLICHE LÖSCH- TREIBMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN. ACHTUNG! LÖSCHMITTEL KANN EINFRIEREN.

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!
LÖSCHMITTEL: 9 LITER WASSER ENTMINERALISIERT
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / +20 °C
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -5 °C / +60 °C

ZERTIFIKAT DIN EN 3-7
TYP GW-9x A/MP

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027